

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...
bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...
bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde



Masttabelle Bl. 4201

380-kV-Höchstspannungsfreileitung

Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201

Abschnitt: Pkt. Bredenwinkel – Pkt. Borken Süd

380-kV-Höchstspannungskabel

KÜS Löchte – KÜS Diestegge, KBl. 4230

Stand:	01.08.2011
Inhalt:	Seite 1



Genehmigungen / Umweltschutz Leitungen

Masttabelle						
1	2	3	4	5	6	7
Mast- Nr.	Mastabstand Feldlänge [m]	Masttyp	Mastart	Höhe Maststandort ü. NHN [m]	Masthöhe über EOK [m]	Bemerkung
28		D48	WA2WE+0.0	36.52	55.50	Pkt. Bredenwinkel bestehender Mast
29	365.0	D48	T1+0.0	36.80	62.50	
30	366.8	D48	WA1+3.0	40.00	58.50	
31	407.8	D48	T1+3.0	43.30	65.50	
32	375.2	D48	T1+6.0	46.80	68.50	
33	447.6	D48	WA2WE+6.0	44.70	62.00	
P001	44.4	380kV+0.0	Stat.	44.60	19.50	KÜS Löchte
P002		380kV+0.0	Stat.	55.40	19.50	KÜS Diestegge
34	116.7	D46	WA2WE+3.0	54.40	53.00	
35	420.4	D46	WA1+9.0	53.70	58.00	
36	395.0	D46	T1+9.0	54.10	62.50	
37	398.7	D46	T1+9.0	54.00	62.50	
38	430.2	D46	WA2+6.0	53.10	55.00	
39	400.0	D46	T1+3.0	53.30	56.50	
40	380.0	D46	T1+0.0	51.70	53.50	
41	361.0	D46	WA1+3.0	50.60	52.00	
42	447.0	D46	T1+9.0	50.40	62.50	
43	432.8	D46	T1+3.0	51.10	56.50	
44	359.2	D46	T1+0.0	51.80	53.50	
45	378.5	D46	WA1+3.0	52.30	52.00	
46	435.1	D46	T1+6.0	53.60	59.50	
47	435.0	D46	WA1+3.0	52.20	52.00	Pkt. Borken Süd