



Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 15.10.2021 von Dezernat 53

Aktenzeichen: 500-0053929-1518/0003.B

Anlagenbetreiber:

Ruhr Oel GmbH

Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: ja

Clausanlage 4

Standort:

Pawiker Str. 30, 45896 Gelsenkirchen

Datum der Überwachung: 19.05.2021

Dauer der Überwachung: 3,75 Stunden

Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

beteiligte Behörden

keine

Umfang der Überwachung:

Clausanlage 4

Grundlagen der Überwachung:

Mantelbogen, Checkliste AwSV

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: nein

Geringfügige Mängel¹: ja

Erhebliche Mängel²: ja

Schwerwiegende Mängel³: nein

Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Zum Zeitpunkt der Umweltinspektion konnten nicht alle geforderten Dokumente vorgelegt werden. Diese wurden per Mail vom 26.05.2021 teilweise nachgeliefert. Der Untergrund der Anlage ist unbefestigt. Für die Sanierung des Untergrunds besteht eine Ordnungsverfügung.

¹ Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

² Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.



³ Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.