



# Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 06.03.2023 von Dezernat 53

Aktenzeichen: 500-0053929-1527/0002.B

## Anlagenbetreiber:

Ruhr Oel GmbH, Alexander-von-Humboldt-Str. 1, 45896 Gelsenkirchen

## Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: ja

Vakuumdestillation V3

## Standort:

Pawiker Str. 30, 45896 Gelsenkirchen

Datum der Überwachung: 07.11.2022 Dauer der Überwachung: 3 Stunden

## Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

## Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

## beteiligte Behörden

keine

## Umfang der Überwachung:

Vakuumdestillation 3

## Grundlagen der Überwachung:

Mantelbogen, Checkliste AwSV

## Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: nein

Geringfügige Mängel<sup>1</sup>: ja

Erhebliche Mängel<sup>2</sup>: ja

Schwerwiegende Mängel<sup>3</sup>: nein

## Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Flüssigkeit in den Rinnen. Nachweis der Leerung der Rinnen bis zum 03.03.2023 gefordert. Dies wird als geringfügiger Mangel gewertet.

Prüfung vor Inbetriebnahme der Dosierstation Philmlplus, und Nachweis über die Dichtigkeit der Rückhalteinrichtungen fehlt, dies wird als erheblicher Mangel gewertet. Übersendung der Prüfung vor Inbetriebnahme bis zum 03.03.2023 gefordert.

Vorhandene erhebliche Mängel an AwSV-Anlagen nicht termingerecht behoben und nachgeprüft. Dies wird als erheblicher Mangel gewertet. Die Behebung der Mängel wurden mit Fristen zur Behebung und den Nachprüfungen mit einer Ordnungsverfügung die parallel zu der Umweltinspektion verfolgt werden angeordnet.



- <sup>1</sup> Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- <sup>2</sup> Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- <sup>3</sup> Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Abs.3 Satz 2 BlmSchG, § 22 Abs. 3 DepV oder § 9 Abs.3 IZÜV innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.