Umweltinspektionsbericht

Bezirksregierung
Münster

Veröffentlicht am: 21.12.2022 von Dezernat 52

Aktenzeichen: 500-0876806/0040.B

Anlagenbetreiber:

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)
Estern 41
48712 Gescher

Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: ja

Anlage zur mechanisch und biologischen Behandlung von Abfällen zur Erzeugung von Kompost und zur Sortierung von Abfällen sowie der Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen

Standort:

Estern 41, 48712 Gescher

Datum der Überwachung: 15.12.2022 Dauer der Überwachung: 1,5 Stunden

Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

beteiligte Behörden

keine

Umfang der Überwachung:

Gesamtlanlage, Einhaltung der Genehmigungen, Zustand der Anlage

Grundlagen der Überwachung:

Grundgenehmigung vom 30.09.1999; Änderungsgenehmigung vom 17.06.2014, Az.: 52-500-0876806/0038.U G0089/13

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel:	ja
Geringfügige Mängel[1]:	nein
Erhebliche Mängel[2]:	nein
Schwerwiegende Mängel[3]:	nein

Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Keine Mängel

[1] Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

[2] Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

[3] Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Abs.3 Satz 2 BImSchG, § 22 Abs. 3 DepV oder § 9 Abs.3 IZÜV innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.