



Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 09.01.2020 von Dezernat 53
Aktenzeichen: 500-0386115

Anlagenbetreiber:

Fa. Westfalen AG, Industrieweg 43, 48155 Münster

Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: nein
Flüssiggas-Lageranlage

Standort:

Schmedehausen, 48268 Greven
Datum der Überwachung: 05.12.2019 Dauer der Überwachung: 1 Stunde

Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

beteiligte Behörden

keine

Umfang der Überwachung:

Umweltmanagementsystem

Grundlagen der Überwachung:

Bundesimmissionsschutzgesetz, Technische Regeln für Anlagensicherheit (TRAS) 310, 320

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: ja
Geringfügige Mängel¹: nein
Erhebliche Mängel²: nein
Schwerwiegende Mängel³: nein

Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

entfällt

¹ Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

² Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

³ Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.