



Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 11.01.2024 von Dezernat 53

Aktenzeichen: 500-9974161-0001/0002.B

Anlagenbetreiber:

TEGA – Technische Gase und Gastechnik GmbH

Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: nein

Flüssiggas Umschlag- und Verteillager

Standort:

Hertener Mark 1, 45966 Herten

Datum der Überwachung: 14.09.2023

Dauer der Überwachung: 2,5 Stunden

Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

beteiligte Behörden

keine

Umfang der Überwachung:

medienübergreifend, Schwerpunkte: Betriebsorganisation und Luftreinhaltung

Grundlagen der Überwachung:

Genehmigungsbescheid vom 07.10.2010 sowie die entsprechenden einschlägigen Rechtsvorschriften

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: ja

Geringfügige Mängel¹: nein

Erhebliche Mängel²: nein

Schwerwiegende Mängel³: nein

Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Es waren keine Maßnahmen zu veranlassen

¹ Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

² Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

³ Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.