



Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 05.02.2024 von Dezernat 53

Aktenzeichen: 500-0057868/0010.B

Anlagenbetreiber:

Gebr. Tigges GmbH & Co. KG

Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: ja

Eisengießerei

Standort:

Oelder Straße 6, 59302 Oelde

Datum der Überwachung: 31.10.2023

Dauer der Überwachung: 3 Stunden

Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

beteiligte Behörden

keine

Umfang der Überwachung:

Überprüfung der Umsetzung von Anforderungen aus der TA Luft 2021, AwSV

Grundlagen der Überwachung:

TA Luft 2021, BImSchG, AwSV, 4. BImSchV

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: nein

Geringfügige Mängel¹: ja

Erhebliche Mängel²: ja

Schwerwiegende Mängel³: nein

Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Geringfügige Mängel: Emissionsmessberichte wurden nicht fristgerecht vorgelegt

Erhebliche Mängel: Eine AwSV-Anlage wurde nicht AwSV-konform betrieben. Der Boden wies Risse auf und war nur notdürftig mit Folie bedeckt.

Der erhebliche Mangel wurde bereits behoben.

¹ Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

² Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.



³ Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Abs.3 Satz 2 BImSchG, § 22 Abs. 3 DepV oder § 9 Abs.3 IZÜV innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.