



# Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 19.09.2022 von Dezernat 52

Aktenzeichen: 500-9962473/0003.B

## Anlagenbetreiber:

Marcellus Ellebracht Holzhandels- und Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KG  
Ostortstraße 7, 33428 Harsewinkel-Greffen

## Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: nein

Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von Abfallstoffen

## Standort:

Daimlerring 1, 48336 Sassenberg

Datum der Überwachung: 17.08.2022

Dauer der Überwachung: 1,5 Stunden

## Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

## Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

## beteiligte Behörden

Keine

## Umfang der Überwachung:

Einheitlung der Genehmigung, Zustand der Anlage

## Grundlagen der Überwachung:

Ursprungs- und Änderungsgenehmigungen gem. BImSchG

## Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: nein

Geringfügige Mängel<sup>1</sup>: ja

Erhebliche Mängel<sup>2</sup>: nein

Schwerwiegende Mängel<sup>3</sup>: nein

## Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

- teilweise nicht fachgemäße Lagerung bzw. Handhabung von wassergefährdenden Stoffen
- > Revisionsschreiben mit Fristsetzung
- > Mängel bereits beseitigt

<sup>1</sup> Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

<sup>2</sup> Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.



<sup>3</sup> Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Abs.3 Satz 2 BImSchG, § 22 Abs. 3 DepV oder § 9 Abs.3 IZÜV innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.